



VKF Anerkennung Nr. 10086

Inhaber /-in
PRIMUS AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 683 - Pulver-Handfeuerlöscher

Produkt PRIMUS PU6i

Beschreibung Aufladelöcher
Typ: PU6i
Nennfüllmenge: 6 kg

Anwendung Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen MPA, Dresden: Prüfbericht '2012-F-2933/D 461' (19.07.2013), Prüfbericht '2012-F-2933/D 463' (19.07.2013), Prüfbericht '2010-F-2933/D 462' (23.04.2013), Prüfbericht '20151773/D 510' (13.04.2016)

Prüfbestimmungen EN 3-7

Beurteilung Leistungsklasse 43A,233B,C
Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 27.04.2022
Ersetzt Dokument vom 19.12.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy