



## VKF Anerkennung Nr. 16183

**Inhaber /-in**  
PRIMUS AG  
Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
PRIMUS AG  
3250 Lyss  
Schweiz

**Gruppe** 682 - Schaum-Handfeuerlöscher

**Produkt** PRIMUS WN 6 LW Fr-30

**Beschreibung** Aufladelöcher  
Typ: WN 6 LW Fr-30  
Nennfüllmenge: 6 l

**Anwendung** Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C  
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:  
- Einsetzbar bis 1000 V  
- Mindestabstand 1 m

**Unterlagen** MPA, Dresden: Prüfbericht '04-6-1552/D 321' (11.03.2005), Prüfbericht '2012-F-2933/D 446'  
(18.10.2013), Prüfbericht '2013 F 4145/D 479' (24.02.2014)

**Prüfbestimmungen** EN 3-7

**Beurteilung** Leistungsklasse 21A,144B  
Das Prüfzeichen wird erteilt

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 30.06.2021  
**Ersetzt Dokument vom** 19.12.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy