



VKF Anerkennung Nr. 23737

Inhaber /-in
PRIMUS AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in
Usines Desautel
69330 Meyzieu
France

Gruppe 682 - Schaum-Handfeuerlöscher

Produkt PRIMUS SP9 Bio

Beschreibung Aufladelöcher
Typ: SP9 Bio
Nennfüllmenge: 9 l

Anwendung Funktionsbereich: von +5°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen MPA, Dresden: Prüfbericht '2011-F-5476/DS 14' (28.02.2012), Prüfbericht '2011-F-5476/Ds 19' (29.02.2012)

Prüfbestimmungen EN 3-7

Beurteilung Leistungsklasse 43A,233B
Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 27.04.2022
Ersetzt Dokument vom 19.12.2020

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy