



VKF Anerkennung Nr. 27205

Inhaber /-in
PRIMUS AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in
Usines Desautel
69330 Meyzieu
France

Gruppe 684 - Kohlesäure-Handfeuerlöscher

Produkt PRIMUS CO2/5D

Beschreibung Dauerdrucklöscher
Typ: PRIMUS CO2/5D
Nennfüllmenge: 5 kg

Anwendung Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen MPA, Dresden: Prüfbericht '2013-F-0902/DS 23' (03.04.2013), Prüfbericht '2011-F-1546/DS 08' (18.04.2011); IdF NRW Münster: Prüfbericht 'T-9/05' (07.12.2005); MPA, Dresden: Prüfbericht '2008-F-2924/DS 03' (15.12.2008); Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'EN 12041-1' (08.10.2021)

Prüfbestimmungen EN 3-7

Beurteilung Leistungsklasse 89B
Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 27.04.2022
Ersetzt Dokument vom 19.12.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy