Service	Primus AG
Lyss	0848 800 112
St-Aubin	021 923 50 59

Servicearbeiten ausschliesslich durch PRIMUS - Fachpersonal durchführen lassen. Ausschliesslich PRIMUS-Ersatzteile und Füllungen verwenden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften lehnen wir jede Funktionsgarantie ab.

Le service doit être effectué exclusivement par le personnel PRIMUS qualifié. Utiliser uniquement des recharges et des pièces de rechange originales PRIMUS. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, nous déclinons toute responsabilité en cas de non fonctionnement.

La sicurezza e l'ottimale funzionamento di questo apparecchio sono garantiti solo nel caso in cui la manutenzione viene eseguita da personale qualificato della PRIMUS e vengono utilizzati pezzi di ricambio originali. In caso di inosservanza di queste norme si declina ogni responsabilità.

C	R	KONTROLLEN CONTROLES	VIS

PRIMUS

CO_2 / 2 D

FEUERLÖSCHER
2 kg Kohlendioxid
34 B

EXTINCTEUR
2 kg Gaz carbonique
34 B

ESTINTORI
2 kg Anidride carbonica
34 B



1. Sicherungsstift herausziehen!
1. Retirer la goupille de sécurité!
1. Estrarre il perno di sicurezza!

2. Giessrohr gegen Branherd richten!
2. Diriger le tromblon sur le brasier!
2. Dirigere il trombone verso la base del fuoco!

3. Ventilhebel ganz herunterdrücken!
3. Appuyer à fond le levier de la valve!
3. Spingere a fondo la leva della valvola!

Vorsicht bei Verwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen.
Vorsicht bei elektrischen Anlagen!
Nur bis 1000V
Mindestabstand 1 m

Précaution en cas d'utilisation dans des locaux restreints, mal aérés.
Attention aux installations électriques!
Jusqu'à 1000V max
Distance min. 1 m

Attenzione all' uso agli spazi mal aereati.
Attenzione con impianti elettrici!
Soltanto fino a 1000V
Distanza almeno 1 m

Feuerwehr alarmieren | **Alarmer les pompiers** | **Allarmare i pompieri**

Löschmittel/Agent d'extinction/Agente estinguente: **2 kg Kohlendioxid / Gaz carbonique / Anidride carbonica**
Treibmittel/Moyen de pression/Mezzo di pressione: **Groupe 2 - Ps: 169,3 bar - V: 3 l - Typ: K2**
Funktionsbereich/ Etendue de température /Margine di temperatura: –30°C - +60°C
Zulassungs Nr /Numéro d'homologation/Numero d'omologazione: **27203 EN3 / P1-18/05**

PRIMUS AG | Südstrasse 1 | 3250 Lyss | Tel. 0848 800 112 | www.primus-ag.ch

KOHLENDIOXID GAZ CARBONIQUE ANIDRIDE CARBONICA

REP	CODE	DATE	IND.
9	1054089	19/07/2022	B